

2. Загальний стан об'єкта:

технічний:

працездатний

(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначився)

санітарний:

задовільний

(задовільний, незадовільний)

загальний стан приміщень:

чисті, сухі

(чисті або захаращені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів: ***два виходи, входи не захаращено, захищено від атмосферних опадів навільйонами,***

(кількість, входи не захаращено, захищено від атмосферних опадів навільйонами або навісами,

обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп.

обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

4. Стан системи вентиляції: ***передбачено проектом***

(передбачено/ не передбачено проектом, наявність, цілісність, комплектність, чистота)

5. Стан системи водопостачання:

централізоване водопостачання

(централізоване водопостачання або інше джерело

наявна кількість та місткість безнапірних та напірних баків для питної води, інших ємностей для питної води

6. Стан каналізаційної системи:

не передбачено проектом

передбачено/не передбачено проектом

санвузли відсутні

(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників)

Вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих будівель, споруд, приміщень) ***1 біотуалет***

(наявність, тип, кількість, загальний об'єм,

можливість очищення, справність, місце встановлення)

7. Стан системи опалення:

передбачено проектом

(передбачено/не передбачено проектом)

8. Стан системи електропостачання та електроосвітлення:

наявна, лампи LED

(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, передбаченого проектом, наявність

люмінесцентних ламп, резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання)

9. Справність систем зв'язку та оповіщення: ***телефонний зв'язок наявний, оповіщення передбачене, не обладнане***

(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів)

10. Протипожежний стан:

автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації: ***не передбачено проектом***

(передбачено/не передбачено проектом, наявність, справність)

наявність та укомплектованість пожежних кранів, укомплектованість первинними

засобами пожежогасіння: укомплектовано згідно з нормами

(споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)

ВИСНОВОК

про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення як найпростішого укриття

вбудовано в будівлю (підвальне приміщення) м. Дніпро, вул. Технічна, б. 4 Дніпровського транспортно-економічного коледжу рекомендовано до використання у якості найпростішого укриття для співробітників, здобувачів освіти у кількості 320 осіб

Підписи осіб, які склали цей акт:

Провідний інспектор ВЗНС Дніпровського РУ ГУ

Євгеній МІХЕСЬ

Розвідний спеціаліст відділу пожежної безпеки ДПСУ Київської області
ДОП СМ ВП № 2 ДПМ № 1 ЧУМ ВДО м. Дніпро

Керівника служби охорони праці, цивільного захисту та протипожежної безпеки

РЕУЦКОВ Г.Я.

З актом ознайомлений:

Власник об'єкта (будівлі, споруди, приміщення)

(уповноважена ним особа)

Вадим ДАШКО

(власне ім'я, прізвище)

" 08 " 11

2024 рік