

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик

**закупівлі послуг з технічного обслуговування газового обладнання
внутрішніх і зовнішніх мереж газопостачання,**

*розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне
використання державних коштів» (зі змінами))*

- 1. Найменування:** Дніпровський транспортно-економічний фаховий коледж
- 2. Місце знаходження:** 49041, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вулиця Технічна, будинок 4
- 3. Код ЄДРПОУ:** 25004849
- 4. Назва предмету закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником:** Технічне обслуговування газового обладнання внутрішніх і зовнішніх мереж газопостачання, ДК 021:2015: 50530000-9 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки.
- 6. Дата заключення договору:** 19 січня 2026 року.
- 7. Процедура закупівлі:** закупівля без використання електронної системи(прямий договір).
- 8. Ідентифікатор закупівлі:** UA-2026-01-30-000841-а
- 9. Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** 91200,00грн. з ПДВ та визначена виходячи з обсягу робіт та на підставі аналізу витрат за 2025рік, враховуючи аналіз ринкових цін на аналогічні послуги.
- 10. Кількість одиниць:**
 - 1 послуга (включає: технічне обслуговування газового обладнання на протязі 3 місяців (січень-лютий-березень)).

11. Обґрунтування технічних та якісних характеристик

Закупівля послуг з технічного обслуговування газового обладнання здійснюється для:

- забезпечення надійної та безпечної експлуатації газових мереж та приладів, що є обов'язковим для уникнення аварій.
- вчасного виявлення витоків газу (профілактика аварій).
- забезпечення коректної роботи внутрішніх та зовнішніх мереж та газовикористовуючого обладнання.
- передбачає огляд та обстеження, що продовжить термін експлуатації обладнання.

Закупівля здійснюється для уникнення платіжних та безпекових ризиків, оскільки відсутність договору на технічне обслуговування газового обладнання, внутрішніх та зовнішніх мереж газопостачання може призвести до відключення газопостачання, що призведе до унеможливлення запуску системи опалення.

Технічні вимоги:

Щомісячне технічне обслуговування:

1. Котел:

- 1.1. Перевірка тиску води системи опалення і тиску заповнення.
- 1.2. Перевірка працездатності насосів.
- 1.3. Перевірка ущільнювальних прокладок і шнурів на стороні газоходу.
- 1.4. Перевірка тиску в мембранному розширювальному баку.
- 1.5. Перевірка регулятора тяги.
- 1.6. Перевірка спрацювання захисної автоматики.

2. Пальник:

- 2.1. Вимірювання струму іонізації.
- 2.2. Перевірка електричних з'єднань.
- 2.3. Перевірка реле тиску газу.
- 2.4. Перевірка щільності всіх газових з'єднань.

3. Розширювальний бак:

- 3.1. Перевірка тиску в розширювальному баку.

4. Контур системи опалення:

- 4.1. Видалення повітря з контурів і насосів
- 4.2. Перевірка працездатності насосів.
- 4.3. Перевірка належного функціонування регулюючої системи.
- 4.4. Відключення контурів (з закінченням опалювального сезону)

5. Газопроводи:

- 5.1. Технічний огляд шляхом обходу вуличних газопроводів і газопроводів-вводів.
- 5.2. Технічний огляд надземної частини газопроводу-вводу
- 5.3. Технічний огляд пристроїв, що відключають на надземних газопроводах.
- 5.4. Перевірка нарізних і фланцевих з'єднань, на витік природного газу.

6. Комерційний вузол обліку природного газу:

- 6.1. Установка і зняття лічильника газу і коректора для повірки.
- 6.2. Усунення розбіжностей між показаннями вимірювальної техніки.
- 6.3. Перевірка нарізних і фланцевих з'єднань лічильника, фільтра, кранів на витік природного газу.
- 6.4. Оформлення щомісячного звіту.

7. ШРП:

- 7.1. Технічний огляд регулятора тиску
- 7.2. Перевірка параметрів спрацювання запірно-запобіжних пристроїв.
- 7.3. Технічне обслуговування.
- 7.4. Перевірка щільності всіх газових з'єднань.

Уповноважена особа



Марина СЕЛЕЗНЬОВА